Poptávka

# COUNTIS E4X

Třífázové elektroměry do 12000 A

48503063
COUNTIS E41 3f CT-1/5A 2T




- Nepřímé měření s CT do 12000A
- 4-kvadrantové měření
- Komunikace Ethernet / RS485 / M-bus
- MID fakturační certifikace
- Multi-tarifní měření

**POPIS PRODUKTU**

Countis E4x. Komunikace RS485 (MODBUS), M-BUS, Ethernet nebo impulsní výstupy. Pro umožnění vzdáleného hlášení spotřeby energie jsou jednotky COUNTIS E4x vybaveny jedním nebo dvěma výstupy nebo komunikačním výstupem RS485 (MODBUS), M-BUS nebo Ethernet Modbus CTP. Kromě funkcí hlášení lze jednotky COUNTIS E4x s RS485 konfigurovat i vzdáleně a poskytovat vícenásobné měření. Modul B+D s certifikací MID. Produkty COUNTIS E s certifikací MID poskytují zaručenou přesnost potřebnou pro aplikace, kde je nutné dílčí vyúčtování spotřebované elektrické energie. Certifikace Modul B+D" zaručuje, že návrh a výrobní proces produktů jsou schváleny akreditovanou laboratoří. Obousměrné měření. Tato funkce slouží k měření výroby nebo spotřeby energie. Vícenásobné měření a křivka zatížení. Zobrazení elektrických hodnot (I, U, V, P, Q, S, PF) a křivky zatížení za 3denní období prostřednictvím komunikace.

COUNTIS E4x je modulární elektroměr, který zobrazuje energie (kWh, kVArh a kVA) a další měření přímo na podsvíceném LCD displeji. Je určen pro měření třífázové zátěže s připojením přes CT a je vhodný pro aplikace do 12'000 A.

Komunikace RS485 (MODBUS), M-BUS, Ethernet nebo pulzní výstupy.
Aby bylo možné dálkově hlásit spotřebu energie, mají přístroje COUNTIS E4x buď jeden pulzní výstup, jeden výstup RS485 (MODBUS), M-BUS nebo ethernetový komunikační výstup Modbus TCP.
Kromě funkcí hlášení lze přístroje COUNTIS E4x s rozhraním RS485 a Ethernet dálkově konfigurovat a umožnit přístup k hodnotám z více měření.

Produkty COUNTIS E s certifikací MID poskytují zaručenou přesnost požadovanou pro aplikace, v nichž je nutné dílčí vyúčtování spotřebované elektrické energie. Certifikace "Modul B+D" zaručuje, že konstrukce a výrobní proces výrobků jsou schváleny akreditovanou laboratoří.
;

# SPECIFIKACE

| | |
|---|---|
| **Šířka/počet modulů** | 4 |
| **Komunikační protokol** | PULS |
| **Skutečný rozsah měření** | 12000A |
| **Měřená síť** | 3P+N |
| **Jmenovitý proud** | CT 1A/5A |
| **Přesnost měření** | bez MID certifikace |